

BÁO CÁO

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi sau mùa lũ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Định Hóa về việc kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ năm 2021 trên địa bàn huyện Định Hóa;

Thực hiện công văn số 604/CCTL-QLCT&PCTT ngày 23/3/2021 của Chi cục Thủy lợi về việc kiểm tra, đánh giá công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa lũ năm 2021;

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Định Hóa phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Trạm khai thác thủy lợi huyện kiểm tra, đánh giá thực tế hiện trạng các công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2021 và báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Khái quát hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện

Trên địa bàn huyện hiện nay có tổng số 213 công trình thủy lợi, trong đó cấp tỉnh quản lý 33 công trình, cấp huyện quản lý 180 công trình (*tại Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 31/8/2020*).

2. Hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ năm 2021

2.1. Các công trình thủy lợi hồ chứa, đập dâng:

Các công trình hồ chứa, đập dâng do huyện quản lý có dung tích nhỏ, đây là các hồ chứa nước vừa và nhỏ, đập chủ yếu bằng đất. Nhìn chung các công trình tương đối ổn định, cơ bản đảm bảo việc tích trữ nước phục vụ sản xuất, tuy nhiên cũng có một số các hạng mục của công trình qua quá trình thời gian sử dụng lâu năm nay xuống cấp, hư hỏng, khả năng trữ nước kém, cần được đầu tư kinh phí sửa chữa nâng cấp để công trình ổn định lâu dài.

2.2 Đối với những công trình là trạm bơm:

Các trạm bơm trên địa bàn huyện được UBND các xã, thị trấn trực tiếp vận hành quản lý; qua kiểm tra thực tế cho thấy các trạm bơm vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên có một số trạm bơm hiện nay do sử dụng hoạt động kém, xuống cấp, hệ thống ống hút, trở hút bị hư hỏng cần được duy tu, thay thế.

2.3. Đối với các tuyến kênh trên kênh trên địa bàn:

Hệ thống kênh tưới dẫn nước trên địa bàn huyện có tổng chiều dài kênh là 494,7km, đã kiên cố hóa được 294,4km/494,7km đạt tỷ lệ kiên cố hóa là 59,5%.

Cơ bản hệ thống kênh sau các công trình hồ, đập dâng đã được kiên cố. Tuy nhiên, có nhiều tuyến kênh do được xây dựng từ lâu, qua quá trình thời gian sử dụng lâu năm nay xuống cấp, rò rỉ, đổ vỡ thành kênh.

Kết quả kiểm tra, đánh giá sau mùa mưa lũ năm 2021 về công tác an toàn các công trình hồ chứa thuộc phân cấp huyện Định Hóa quản lý cho thấy cơ bản các hồ, đập, kênh mương đều đảm bảo an toàn, một số công trình có hư hỏng tuy nhiên không đáng kể.

(Có phụ lục tổng hợp các công trình bị hư hỏng, xuống cấp kèm theo)

(Các công trình hồ do công ty TNHH MTM khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý đã có báo cáo riêng).

3. Những tồn tại, hạn chế

- Một số công trình, hạng mục công trình hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp và các công trình thủy lợi chưa được kiên cố hóa do đó ảnh hưởng đến việc khai thác, điều tiết nước phục vụ cho sản xuất.

- Công tác quản lý, bảo vệ khai thác đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, thiếu cán bộ có chuyên môn thủy lợi từ huyện đến cơ sở, chủ yếu là kiêm nhiệm, một số tổ đội thủy nông hoạt động chưa thật sự hiệu quả.

- Một số tuyến kênh chưa được phát dọn, nạo vét thường xuyên do đó gây bồi lắng, ứ ứ ảnh hưởng đến dòng chảy.

4. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở ban ngành của tỉnh bố trí kinh phí đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa đối với các công trình thủy lợi lớn, các hệ thống kênh chính xuống cấp, hư hỏng đảm bảo vận hành an toàn, ổn định nâng cao năng lực hiệu quả công trình đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh kinh tế..

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân, tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh một số tuyến kênh mương. Đồng thời tổ chức dọn vệ sinh phát quang cây cối, cỏ dại, bèo, thu gom rác thải, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng để chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân.

Trên đây là báo cáo hiện trạng các công trình thủy lợi sau mùa lũ năm 2021 của UBND huyện Định Hóa./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Lý Văn Thắng

Phụ lục
CÁC CÔNG TRÌNH HƯ HỎNG, XUỐNG CẤP

(Kèm theo báo cáo số **489**/BC-UBND ngày **30**/12/2021 của UBND huyện Định Hóa)

Năm 2021 trên địa bàn huyện Định Hóa ít bị ảnh hưởng của mưa lũ lớn, cho nên các công trình thủy lợi không bị hư hỏng lớn, chủ yếu là xuống cấp do sử dụng thời gian dài.

1. Xã Linh Thông

- Hồ Thâm Bứng: Thân đập bị rò rỉ

2. Xã Lam Vỹ

- Hồ Thâm Chập, Hồ Thâm Púng, Hồ Thâm Ngùn: Tràn xả lũ bằng đất bị sạt lở, hư hỏng.

3. Xã Kim Phụng

- Hồ Thâm Pét: Van điều tiết thượng lưu bị rò rỉ,
- Kênh Hồ Thâm Pét: bị gãy sập 10m kênh.

4. Xã Quy Kỳ

- Hồ Nà Kéo: Cống lấy nước bị rò rỉ, tràn xả lũ bị sạt lở hư hỏng(tràn đất).
- Kênh Vai Héc, kênh Khuỷ Dân: Bị sạt lở, gãy thành kênh.

5. Xã Tân Dương

- Trạm bơm và xóm Kèn Dương, Trạm bơm điện xóm Tràng, Trạm bơm xóm Hợp Thành: Hệ thống ống hút bị hư hỏng, trở hút bị hư hỏng.

6 Xã Phú Đình

- Kênh Đèo De - Hoàng Hà: Hư hỏng đáy kênh và thành kênh.

7. Xã Thanh Định

- Đập Phải Mả: Thân đập bị thấm, rò rỉ
- Đập Phải Lê: Sạt lở 2 bên tường cánh phía thượng lưu đập, tường cánh bị nứt, vỡ ở 2 bên.
- Đồng Đồng Chua: Kẹt cánh phai điều tiết nước vào kênh phía hữu.

8. Xã Bình Thành

- Kênh Đồng Tụng: Thủng đáy kênh, hở mang kênh
- Kênh Nạ Rị: Thủng đáy kênh, hở mang kênh, hỏng trụ đỡ ống dẫn nước qua suối.

9. Xã Đồng Thịnh

- Kênh Đồng Bo: Sạt lở 80m kênh.

10. TT Chợ Chu

- Hồ Khe Đa: Công mở nước bị rò rỉ.

11. Xã Diêm Mặc

- Kênh Nạ Bảy: đáy kênh bị rò rỉ, ống xi phong bị thủng.

12. Xã Sơn Phú

- Hồ Thẩm Pảng: Thân đập bị nứt, rò rỉ nước
- Hồ Phú Hội: Van điều tiết nước bị hỏng
- Kênh Bản Thanh: Bị gãy thành kênh
- Kênh Nà Han: Bị đổ, gãy thành kênh
- Kênh Bản Giáo: Bị đổ, gãy thành kênh